



LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	drut Zn/Fe ø8mm, przewód odprowadzający poziomy przewodzić na uchwytych dopasowanych do połaci dachu
	złącze krzyżowe 4-otworowe
	przewód odprowadzający (drut Zn/Fe ø8mm) pionowy
	wypust jednofazowy

Z:\vogo elcel.jpg		RYSUNEK: Instalacja odgromowa			
ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice tel. 502 241 801 mail: biuro@elcelprojekt.pl opr. ZWCAD 2010 nr. licencji A18EE766/7CE3F49A					
OBIEKT:		Projekt schroniska dla zwierząt, w tym boksów dla zwierząt, budynku zaplecza socjalnego, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanego w Rawiczu na działkach nr 2018/5 oraz 2018/9 ob. Rawicz			
ADRES OBIEKTU:		ul. Sarnowska, działki nr 2018/5 oraz 2018/9 , ob. Rawicz			
INWESTOR:		Gmina Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz			
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. WOJCIECH GAŚIOREK nr uprawnień: WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjanlooci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz'dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			PODPIS:
SPRAWDZIŁ:		mgr. inż Krzysztof Just nr uprawnień: WKP/0175/POOE/09 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			PODPIS:
OPRACOWAŁ:		inż. Grzegorz Woźniak			
STADIUM:		BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYS.
PBW		ELEKTRYCZNA	CZERWIEC 2017	1:100	IE-04