



- LEGENDA IS
- Woda
 - Kanalizacja sanit.
 - Kanalizacja deszcz.

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót poddawanym niezbędnym jest zlokalizowanie, odkrycie zabezpieczenie i oznakowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego w podłożu projektowanych ciągów wodno-kanalizacyjnych.

Wszelkie prace budowlano-montażowe w podłożu istniejącego czynnego uzbrojenia podziemnego wykonywane muszą być wyłączone ręcznie. Należy również sprawdzić i zdemontować istniejące przykanaliki wod.-kan. które nie zostały ujęte na planie a które również muszą ulec demontażowi na skutek budowy budynku. Wypadek wody należy wykonać do bpn. wodociągu w 40 na terenie sąsiedniej działki. Kształki przyłączeniowe dostosować do rzeczywistego materiału rury. Na wężenie do sieci wewnętrznej wodociągowej należy uzyskać zgodę właściciela sieci. Ciężkość prowadzenie rury wody należy dostosować do rzeczywistej głębokości rurociągu w 40. UWAGA: Przed montażem hydrantu zewnętrznego należy znaleźć osłoniem w sieci wodociągowej aby zweryfikować poziom osłoniem na wypływie z hydrantu zewnętrznego HP80 wydajność: 10 dm³/s ciśnienie 0,2 MPa

PROJEKTANT		ARCHITEKTURA PLUS DESIGN	
ul. Sztetnia 8B/7 61-696 Poznań ul. Szkłena 38 35-500 Sanok		tel: 664 177 035 e-mail: biuro@aplusstudio.pl	
INWESTOR		GMINA RAWICZ Ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz	
TITAN		PROJEKT SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT, W TYM BOSKÓW DLA ZWIERZĄT, BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO, OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	
OBJEKT		SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W RAWICZU	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Berowski	URZĄDNIKA	WKP/0191/PWOS/15
OPRACOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Kiedzik		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Narajczyk		
NAZWA PRZESŁANIE		PLAN ZAGOSPŁODAROWANIA TERENU	
FAZA PROJEKTU	PB-W	BRANŻA	SANITARNA
SKALA	1:500	NR RYSUNKU	
DATA	2016-06		
NR PROJEKTU	032		

IS.01