



## BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Nazwa zadania: „Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I”  
sprawy BZPF.2710.43.2017

Rawicz, dnia 23.11.2017 r.

BZPF.2710.43.2017

**Uczestnicy postępowania Nr BZPF.2710.43.2017  
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.:  
Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I”**

### **WYJAŚNIENIE NR 1 - odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ**

**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.43.2017 pn.:  
Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I  
Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP 613810-N-2017; data zamieszczenia 10 LISTOPADA 2017 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.) w związku z wniesionymi przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1a ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „Budowę schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I” Zamawiający postanawia udzielić odpowiedzi na zadane pytania, mimo iż wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęły po upływie terminu na ich złożenie.

1. Niezgodność pomiędzy dokumentacją a kosztorysem branży elektrycznej – w dokumentacji jest mowa o oświetleniu terenu natomiast w kosztorysie brak tych pozycji.  
**Odp.: Oświetlenie terenu nie jest przewidziane do realizacji w I etapie inwestycji.**
2. Niezgodność pomiędzy opisem technicznym a zestawieniem stolarki - opisie technicznym „okna systemowe aluminiowe no profilach PCV, szklenie szkłem bezpiecznym zespolonym 6/16/44.2, okucia przeciwwłamaniowe”, a w zestawieniu stolarki „okna PCV RAL 9004”.  
**Odp.: Należy zastosować okna z profili PCV , profil minimum pięciokomorowy , wzmocnienie stalowe wewnątrz profilu , szklenie szkłem bezpiecznym , okucia obwiedniowe z mikrouchyłaniem i zaczepem antywyważeniowym , kolor stolarki – biały.**
3. Współczynnik przenikania ciepła 1,1 W/m<sup>2</sup> - odnosi się dla szyby czy dla okna?  
**Odp.: Należy przewidzieć okna o współczynniku przenikalności cieplnej Uw nieprzekraczającym 1,1 W/m<sup>2</sup>xK (wartość odnosi się do całego okna).**
4. W opisie okucia i klamki w standardzie – zatem nie ma być przeciwwłamaniowych?  
**Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2.**
5. Proszę o wyjaśnienie czy kojce dla zwierząt należy uwzględnić w wycenie dla pierwszego etapu budowy. Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.  
**Odp.: Budowa kojców dla zwierząt nie jest przewidziana do realizacji w I etapie inwestycji.**
6. Proszę o wyjaśnienie czy utwardzenie terenu należy uwzględnić w wycenie dla pierwszego etapu budowy. Jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiarów.  
**Odp.: Utwardzenie terenu nie jest przewidziane do realizacji w I etapie inwestycji.**
7. Proszę o wyjaśnienie ilości ścian fundamentowych w poz. przedmiarowej nr 26 brak przemnożenia przez wysokość ściany fundamentowej. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.  
**Odp.: Poprawiono przedmiar robót w pozycjach od nr 26 do nr 30 włącznie.**

Poprawiony przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

**Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest pobrać ze strony [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl) zakładka „zamówienia publiczne” zamieszczony wraz z niniejszymi wyjaśnieniami aktualny przedmiar wraz z kosztorysem zerowym uwzględniający powyższe zmiany i na jego podstawie sporządzić kosztorys ofertowy ustalający cenę ofertową.**

Zamieszczony w dniu 10 listopada 2017 roku przedmiar wraz z kosztorysem zerowym jest nieaktualny.

**Zamawiający informuje, z uwagi na podział niniejszego zadania na etapy, że do wyceny należy przyjąć pozycję, które obejmuje załączony przedmiar wraz z kosztorysem zerowym.**

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.** Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, że upłynął termin na składanie zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 38 ust. 1a ww. ustawy jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 art. 38 ww. ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

Niniejsze wyjaśnienie wraz z aktualnym przedmiarem i kosztorysem zerowym stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPF.2710.43.2017 i są dla stron wiążące.

Niniejsze wyjaśnienie wraz z ww. przedmiarem i kosztorysem Zamawiający zamieszcza na stronie [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl), zakładka „zamówienia publiczne”.

Z-ca Burmistrza

Paweł Szymbaj

Sporządziła przy udziale  
komisji przetargowej  
Magdalena Suwalska

postępowanie przy udziale  
komisji przetargowej prowadzi:  
Magdalena Suwalska  
tel. (65)-546-54-23  
e-mail: przetargi@rawicz.eu

*MS*