



## BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Nazwa zadania: Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz etap I - remont toalet na parterze  
Nr BZPF.2710.47.2017

Rawicz 2017 – 11 - 29

BZPF.2710.47.2017

**Uczestnicy postępowania Nr BZPF.2710.47.2017  
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.:  
Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu  
Miejskiego Gminy Rawicz etap I – remont toalet  
na parterze**

### **WYJAŚNIENIE NR 1 pytanie i odpowiedź**

**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.47.2017 pn.:  
Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz etap I – remont toalet na parterze  
Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP 616868-N-2017 ; data zamieszczenia 17 listopada 2017 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm. ) w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na „**Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz etap I – remont toalet na parterze**” Zamawiający przedstawia poniżej pytanie oraz udzieloną odpowiedź:

#### **PYTANIE 1**

W projekcie na rzucie parteru instalacji wodnej widnieje podgrzewacz elektryczny poj. 50 L, którego brak w przedmiarze. Proszę o informację czy należy ująć go w wycenie przez dodanie kolejnej pozycji kosztorysowej w dziale "Instalacje wodociągowe.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający zdecydował o zamianie projektowanego podgrzewacza pojemnościowego na podgrzewacze przepływowe. Wobec tego Zamawiający dokonuje zmian w przedmiarze robót wraz z kosztorysem zerowym poprzez dodanie dodatkowych pozycji kosztorysowych w dziale nr 3.1.2 Instalacje wodociągowe (dodano nowe pozycje 78-81 łącznie).

Poprawiony przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym stanowiący załącznik do niniejszego wyjaśnienia, Zamawiający zamieszcza na stronie [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl)

Wobec tego Wykonawca w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i obliczenia ceny ofertowej **jest zobowiązany do pobrania ze strony Zamawiającego zamieszczonego wraz z niniejszymi wyjaśnieniami aktualnego przedmiaru robót wraz z kosztorysem zerowym zamierającego wprowadzone zmiany.**

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr BZPF.2710.47.2017 wraz z załącznikami i jest dla stron wiążące.

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

Niniejsze wyjaśnienie wraz z przedmiarem i kosztorysem zerowym Zamawiający zamieszcza na stronie [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl), zakładka „zamówienia publiczne”.

Postępowanie przy udziale komisji przetargowej prowadzi:  
Bernadeta Adamczak  
tel. (65)-546-54-23  
mail: [przetargi@rawicz.eu](mailto:przetargi@rawicz.eu)

Burmistrz  
  
Grzegorz Kubik