



BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia na ul. Podmiejskiej w Rawiczu w ramach zadania „Przebudowa ul. Podmiejskiej wraz z oświetleniem”

Rawicz, 19.03.2018 r.

BZPF.2710.5.2018

Uczestnicy postępowania

Nr BZPF.2710.5.2018

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ i ubiegają się o zamówienie publiczne pn: Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie.

WYJAŚNIENIE NR 1

– odpowiedź na zapytanie oraz zmiana treści SIWZ

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.5.2018 pn.: „Budowa brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie” Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 527631-N-2018; data zamieszczenia: 07 marca 2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Budowę brakującego oświetlenia na terenie gminy Rawicz – budowa oświetlenia w Masłowie”, przedstawiam poniżej pytanie oraz odpowiedź:

1. W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania przetargowego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu, który wzbudził nasze wątpliwości i może naruszać zasady określone w Prawie Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający jest zobligowany do przygotowania i prowadzenia postępowania przetargowego w sposób, który zapewni zachowanie uczciwej konkurencji, natomiast art. 29 ustęp 2 ustawy PZP w jednoznaczny sposób stanowi, iż niedopuszczalne jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza uczciwą konkurencję. Opisanie przez Państwa parametry opraw oświetleniowych, szczególnie wymagana temperatura barwowa źródeł LED 5000K naruszają oba wymienione powyżej przepisy oraz w podprogowy sposób wskazują na konkretnego producenta (SITECO), który jako jedyny spełnia wszystkie zapisy dokumentacji technicznej. Opis przedmiotu zamówienia w obecnej formie ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcom będącym w stanie wykonać zamówienie. Zgodnie z orzecznictwem KIO z dnia 27.08.2007 sygn. UZP/ZO/0-1040/07 oraz UZP/ZO/0-1045/07 – „wymagania muszą mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru subiektywnych, albo więcej – zmierzających do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji dla konkretnego przedmiotu”. Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje art. 29 PZP, który zakazuje opisu przedmiotu zamówienia ograniczającego uczciwą konkurencję poprzez użycie sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie oferty. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta, co uczynili Państwo w załączniku nr 6 „specyfikacje techniczne osobne dla obu pakietów”, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które uniemożliwiają udział niektórych wykonawców w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się o ponowne zweryfikowanie bądź wyjaśnienie zasadności wymaganego przez Zamawiającego parametru technicznego opraw.

- 1) Wymagana przez Zamawiającego temperatura barwowa źródeł światła LED wynosząca 5000K narusza uczciwą konkurencję i jest zależna od rozwiązania przyjętego przez jednego, konkretnego producenta tj. SITECO. Standardem jaki oferują wiodący na polskim rynku producenci opraw oświetleniowych są temperatury barwowe o wartościach 3000K, 4000K i 5700K z tolerancją 5%. Ponieważ zastosowanie światła o konkretnej temperaturze barwowej nie wynika z przepisów prawa wnosimy o dopuszczenie opraw ulicznych o temperaturze barwowej neutralnej białej $\pm 5\%$.

Według naszej wiedzy technicznej oraz znajomości rynku oświetleniowego, wskazanie przez Zamawiającego temperatury barwowej źródeł światła LED wynoszącej 5000K stanowi nieuzasadnione odrzucenie innych możliwych, powszechnie stosowanych na rynku rozwiązań ale również odpowiada wyborowi rozwiązania oferowanego przez jednego producenta (tj. SITECO), co uniemożliwia wykonawcom udział w postępowaniu na innym sprężenie niż tym opisanym w dokumentacji. Wobec zaistniałej sytuacji oraz w trosce o interes

finansów publicznych zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanej kwestii. Uważamy, że przedstawiona powyżej wątpliwość ma istotne znaczenie w dalszym postępowaniu przetargowym, a jej uwzględnienie pozwoli Zamawiającemu na zachowanie transparentności, najwyższych standardów jakościowych oraz finalnie wybór oferty najkorzystniejszej technicznie i cenowo.

Odp. Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja jest drugim etapem realizacji oświetlenia w Mastowie. W związku z powyższym, Zamawiający chce dostosować wizualnie jak i temperaturą barwową do istniejących opraw zrealizowanych w pierwszym etapie.

Zamawiający niżej zamieszcza tabelę materiałów równoważnych.

Lp.	Parametr techniczny dla materiałów opisanych w dokumentacji projektowej	Wartość min	Wartość max
<i>I. Oprawa SITECO Streetlight 10 mini LED</i>			
1.	Moc znamionowa oprawy	-	36 W
2.	Temperatura barwowa	4500 K	5000 K
3.	Całkowity strumień światła	3800 lm	-
4.	Stopień szczelności	IP 66	-
5.	Wskaźnik oddawania barw CRI	70	-
6.	Zasilacz LED z funkcją redukcji mocy i trwałością gwarantowaną	50 000 h	-
7.	Cząstkowy współczynnik utrzymania wygasania źródeł LED dla okresu 50 tys. H	0,88	-
8.	Gwarancja producenta	5 lat	-

Niezależnie od powyższego, Zamawiający w związku z omyłką pisarską dokonuje zmiany w załączonej do niniejszego postępowania oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowaną – aktualną ofertę (wzór).

Zamawiający przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 27 MARCA 2018 roku do godz.: 11:00.

Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu:

- 1) W rozdziale XII pkt 5 SIWZ, tj. zmienia datę i godzinę wnieścia wadium do dnia 27 marca 2018 roku do godz. 11:00.
- 2) W rozdziale XIII pkt 1 SIWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- 3) W rozdziale XIV pkt 21 ppkt 3) SIWZ, tj. zmienia datę i godzinę wskazaną w zdaniu "NIE OTWIERAĆ PRZED: na 27 marca 2018 roku godz.: 11:10,
- 4) We wzorze opisanego koperty – opakowania, zawartym w rozdziale XIV pkt 21 ppkt 5 SIWZ, tj. zmienia datę i godzinę wskazaną w zdaniu „NIE OTWIERAĆ PRZED” na: 27 marca 2018 roku godz. 11:10,
- 5) W rozdziale XV pkt 1 SIWZ, tj. zmienia termin złożenia i godzinę otwarcia ofert na 27 marca 2018 roku godz.: 11:00,
- 6) W rozdziale XV pkt 7 SIWZ, tj. zmienia termin i godzinę otwarcia ofert na 27 marca 2018 roku godz. 11:10,
- 7) W sekcji IV.6.2) Ogłoszenia o zamówieniu, tj. zmienia termin składania ofert na: 2018-03-27, godz. 11:00.

Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.5.2018 wraz z załącznikami i jest dla stron wiążące.

Niniejsze wyjaśnienie wraz z załącznikami, w tym ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza na stronie www.rawicz.pl, zakładka „zamówienia publiczne

Komisja przetargowa

Postępowanie przy udziale komisji przetargowej prowadzi:
Edyta Krzyżoszczak
tel. (65) 546-76-67
mail: przetargi@rawicz.eu



Z-ca Burmistrza
Pawła Szybaj


