



LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie fundamentowe, taśmę prowadzić pod folią, chudym betonem. Bednarkę wyprowadzić do złącz kontrolnych.
	złącze kontrolne bednarka-bednarka. Bednarkę z drugiej strony złącza połączyć z przewodem odprowadzającym pionowym
	obudowa złącza kontrolnego do gruntu 50.1

Z:\logo elcel.jpg		RYSUNEK: Instalacja uziemienia			
ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice tel. 502 241 801 mail: biuro@elcelprojekt.pl opr. ZWCAD 2010 nr. licencji A18EE766/7CE3F49A					
OBIEKT:		Projekt schroniska dla zwierząt, w tym boksów dla zwierząt, budynku zaplecza socjalnego, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanego w Rawiczu na działkach nr 2018/5 oraz 2018/9 ob. Rawicz			
ADRES OBIEKTU:		ul. Samowska, działki nr 2018/5 oraz 2018/9 , ob. Rawicz			
INWESTOR:		Gmina Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz			
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. WOJCIECH GAŚIOREK nr uprawnień: WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			PODPIS:
SPRAWDZIŁ:		mgr. inż. Krzysztof Just nr uprawnień: WKP/0175/POOE/09 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			PODPIS:
OPRACOWAŁ:		inż. Grzegorz Woźniak			
STADIUM:		BRANŻA:		DATA:	SKALA:
PBW		ELEKTRYCZNA		CZERWIEC 2017	1:100
					NR RYS. IE-05