



BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w Łąckie - etap III

Rawicz, 03.10.2018 r.

BZPF.2710.42.2018

**Uczestnicy postępowania
Nr BZPF.2710.42.2018
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn: Budowa
świetlicy wiejskiej w Łąckie – etap III.**

WYJAŚNIENIE NR 2 – odpowiedzi na zapytania

**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.42.2018 pn.:
„Budowa świetlicy wiejskiej w Łąckie – etap III”
Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 618240-N-2018; data zamieszczenia: 18 września 2018 r.
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w BZP: 500236557-N-2018; data zamieszczenia:
02 października 2018 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w związku z wniesionymi przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Budowę świetlicy wiejskiej w Łąckie – etap III, Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz odpowiedzi:

1. Proszę o informację czy urobek powstały z korytowania pod nawierzchnie utwardzone należy usunąć z terenu budowy czy pozostawić na działce do dyspozycji Inwestora.

Odp. Urobek powstały podczas robót ziemnych należy pozostawić na placu budowy do dyspozycji sołectwa.

2. Dotyczy pozycji 179 przedmiaru robót. Proszę o potwierdzenie, że pod częścią nawierzchni z kostki (w ilości 214,10 m²) należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 5 cm a dla pozostałych nawierzchni grubość 20 cm.

Odp. Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 3 ppkt 3 oraz rozdziału XVI pkt 1 zatwierdzonej dla niniejszego postępowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kosztorys zerowy wraz z przedmiarem robót stanowią materiał pomocniczy podczas obliczania ceny oferty. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową i ustalenie na jej podstawie stosownych obmiarów.

3. Proszę o potwierdzenie, że trawniki należy wykonać w ilości 150 m² a nie jak to jest na PZT w ilości 336,6 m².

Odp. Zamawiający potwierdza, że należy wykonać tylko 150,00 m² trawnika. Pozostały teren zostanie zagospodarowany przez sołectwo.

Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia pozostają bez zmian. **Termin składania ofert nie ulega zmianie.** Termin ten został przedłużony wyjaśnieniami nr 1 do SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.42.2018 wraz z załącznikami i jest dla stron wiążące.

Niniejsze wyjaśnienie wraz z załącznikami, w tym ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza na stronie www.rawicz.pl, zakładka „zamówienia publiczne

Komisja przetargowa

Postępowanie przy udziale komisji przetargowej prowadzi:
Edyta Krzyżoszczak
tel. (65) 546-76-67
mail: przetargi@rawicz.eu

Burmistrz

Grzegorz Kubik