



Rawicz, dnia 20.02.2019 r.

BZPF.2710.4.2019

**Uczestnicy postępowania Nr BZPF.2710.4.2019  
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn:  
Budowa kopców dla bezdomnych psów  
z terenu gminy Rawicz (etap II budowy  
schroniska)**

**WYJAŚNIENIE NR 3 – odpowiedź na zapytania  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.4.2019 pn.:  
Budowa kopców dla bezdomnych psów z terenu gminy Rawicz (etap II budowy schroniska)  
Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 508003-N-2019; data zamieszczenia: 30 stycznia 2019 r.  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540028827-N-2019; data zamieszczenia: 14 lutego 2019 r.  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540031894-N-2019; data zamieszczenia: 19 lutego 2019 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), w związku z wniesionymi przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Budowę kopców dla bezdomnych psów z terenu gminy Rawicz (etap II budowy schroniska), Zamawiający przedstawia poniżej pytania i odpowiedzi:

1. Część opisowa oraz rysunkowa projektu nie podaje rodzaju materiału, z jakich wykonane są koczki dla psów. Podana jest tylko informacja, iż są stalowe oraz ocynkowane ogniwo. Prosimy o podanie: rodzajów oraz grubości ścianek profili stalowych, grubości i wielkości desek drewnianych oraz ich zabezpieczenia.

***Odp. Koczki wykonane ze stali ocynkowanej ogniwo oraz elementów drewnianych impregnowanych.***

***Konstrukcja kopców - profil stalowy o przekroju kwadratowym 30x30x2.***

***Bok boków wykonany z dwóch części - rama wypełniona: góra z rurek Ø20 w rozstawie co 5cm, dół z desek o grubości 25mm.***

***Przód i tył boków wykonany z rurek Ø20 w rozstawie co 5cm.***

***Furtka wypełniona z rurek Ø20 w rozstawie co 5cm.***

15. Prosimy o doprecyzowanie rozwiązań technicznych wygradzeń: grubość desek, przekroje prętów, sposób zabezpieczenia drewna w pasie przy nawierzchni jak i całej wysokości, szerokość drzwi, itd.

***Odp. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną powyżej.***

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPF.2710.4.2019 i jest dla stron wiążące.

Wyjaśnienie – odp. na zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl), zakładka „zamówienia publiczne”

**Termin składania ofert (przedłużony wyjaśnieniami nr 2) nie ulega zmianie.**

komisja przetargowa  
Sprawę prowadzi:  
Julia Ryba, tel. (65) 546-76-67

Burmistrz  
  
Grzegorz Kubik

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [iod@rawicz.eu](mailto:iod@rawicz.eu). Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: [www.rododrawicz.pl](http://www.rododrawicz.pl).