



BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap I ”
Nr BZPF.2710.5.2019

Rawicz 2019 – 02 – 25

BZPF.2710.5.2019

**Uczestnicy postępowania Nr BZPF.2710.5.2019
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 810644P
w Żylicach – etap I**

WYJAŚNIENIE NR 5

pytania i odpowiedzi

**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.5.2019 pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap I**

**Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP 508814-N-2019; data zamieszczenia 04 lutego 2019 roku
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540033663-N-2019, data zamieszczenia 21 lutego 2019 roku**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zm.) w związku z wniesionymi przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ust. 1a ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap I**” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi:

ciąg dalszy pytań:

PYTANIE 36

Dotyczy SST D-04.07.01a oraz SST D-05.03.05b: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do w-wy wiążącej i podbudowy bitumicznej granulatu asfaltowego? Stosowanie granulatu do w/w warstw jest zgodne z Wymaganiami Technicznymi WT-2 2014.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy wiążącej oraz warstw podbudowy granulatu asfaltowego zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2 2014.

PYTANIE 37

Dotyczy SST D-05.03.05b p. 2 „Materiały”: Wnosimy o dopuszczenie do wbudowania warstwy wiążącej na asfalcie 35/50, zgodnie z tab. 10 WT-2 2014. Zastosowanie tego rodzaju asfaltu wpływa pozytywnie na odporność warstwy bitumicznej na deformacje trwałe i jest standardowym rozwiązaniem projektowym dla kategorii ruchu KR 3-4.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy wiążącej asfaltu 35/50.

PYTANIE 38

Dotyczy SST D-04.07.04a p. 2 „Materiały”: Wnosimy o dopuszczenie do wbudowania warstwy podbudowy bitumicznej na asfalcie 35/50, zgodnie z tab. 5 WT-2 2014. Zastosowanie tego rodzaju asfaltu wpływa pozytywnie na odporność warstwy bitumicznej na deformacje trwałe i jest standardowym rozwiązaniem projektowym dla kategorii ruchu KR 3-4

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu 35/50.

PYTANIE 39

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany wykonania stabilizacji klasy C1,5/2 wytworzonej w węźle betoniarskim o grubości po zagęszczeniu 15cm (jak opisano w przedmiarze robót w pozycji 88), na stabilizację o tym samym parametrze i grubości wykonaną na budowie (in situ)? Dopuszczenie takiej zmiany miałyby korzystny wpływ na znaczące obniżenie kosztu wykonania robót w tym zakresie.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania warstwy stabilizacji klasy C1,5/2,0 z materiału wytworzonego w węźle betoniarskim lub wykonania ww. warstwy na budowie (in situ).

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr BZPF.2710.5.2019 wraz z załącznikami i jest dla stron wiążące.

Termin składania ofert wyznaczony na podstawie wyjaśnień nr 4 do dnia 05 marca 2019 roku godz. 10:00 pozostaje bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie wraz z uzgodnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie www.rawicz.pl, zakładka „zamówienia publiczne”.

Informuje, że upłynął termin do składania zapytań w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ. Wobec powyższego jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, lub będzie dotyczył udzielonych wcześniej wyjaśnień, zamawiający może zgodnie z art. 38 ust. 1a ww. ustawy, udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

Komisja przetargowa

postępowanie przy
udziale komisji przetargowej
prowadzi:
Bernadeta Adamczak
tel. (65)-546-54-23
Edyta Krzyżoszczak
tel. (65) 546-76-67
mail: przetargi@rawicz.eu

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rodod.rawicz.pl.