

Folwark dn. 06.02.2017r.



USŁUGI PROJEKTOWE  
BIPROADAM  
inż. Bernard Adamczak  
ul. Kaspra Eliana 10  
67-200 Głogów

DT/4040 – 24/17

## WARUNKI TECHNICZNE NR 19/02/2017

W odpowiedzi na pismo z 19.01.2017r. w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z przebudowywanej ul. Szwedzkiej w Rawiczu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje:

1. Wody opadowe z w/w ulicy odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej dn 300 w ul. Szwedzkiej.
2. Sieć i przyłącza należy wykonać z rur PVC. Dopuszcza się stosowanie innego materiału. Na wszelkich załamaniach należy wybudować studnie rewizyjne z kręgów betonowych lub studnie prefabrykowane z włazami – typ włazu powinien odpowiadać lokalizacji studni.
3. Zwieńczenia istniejących studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów ściekowych, w zakresie objętym opracowaniem powinny mieć odpowiednią klasę, uzależnioną od usytuowania w przekroju drogi i obciążenia ruchem drogowym, zgodnie z PN.
4. W projekcie należy uwzględnić:
  - zmianę lokalizacji hydrantów p.poż., których usytuowanie po przebudowie ulicy będzie powodować utrudnienia w ruchu pieszym lub kołowym.
5. Podczas prowadzenia prac związanych z remontem drogi należy zwracać uwagę na istniejące obudowy urządzeń a po zakończeniu robót zgłosić do odbioru.
6. Prace związane z budową sieci i przyłączy można prowadzić tylko na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego w ZWiK w Rawiczu ( 1 egz. pozostaje w ZWiK ).
7. Projekt powinien zawierać:
  - projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  - opis techniczny
  - niezbędne szkice i rysunki
  - wszystkie niezbędne uzgodnienia

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

8. Sieci i przyłącza zostaną wykonane kosztem i staraniem INWESTORA przez uprawnione przedsiębiorstwo lub zakład.
9. INWESTOR jest zobowiązany powiadomić ZWiK o rozpoczęciu prac a po ich zakończeniu zgłosić do odbioru. (roboty zanikające należy zgłosić przed zasypaniem)
10. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację przyłączy przez uprawnione Biuro Geodezyjne.
11. Przekazanie placu budowy winno odbyć się przy udziale przedstawiciela ZWiK w Rawiczu.
12. Warunki techniczne ważne są 24 miesiące od daty wystawienia.

Otrzymuje:

- Adresat
- a/a

Załącznik:

1. Mapa sytuacyjna

PEŁNOMOCNIK  
  
Robert Garczyński

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM





- ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK OBJĘTE INWESTYCJĄ
- ISTNIEJĄCE KRAWĘDZIE CHODNIKÓW, DRÓG ITP.
- ISTN. CHODNIKI, PLACE - BEZ ZMIAN
- ISTNIEJĄCE LAMPY OŚWIETLENIOWE - BEZ ZMIAN
- ISTN. WPUSTY ULICZNE - BEZ ZMIAN
- NAWIERZCHNIA JEZDNI - MIESZKANIA SMA
- NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW - BET. KOSTKA BRUKOWA
- NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW WZMOCNIONYCH - BET. KOSTKA BRUKOWA SZARA
- NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH - BETON
- KOSTKA BRUKOWA CZERWONA
- OPASKA PRZY JEZDNI - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
- PROJ. BET. KRAWĘŻNIKI 15x30 WYSTAJĄCE
- PROJ. BET. KRAWĘŻNIKI 15x30 WTOPIONE
- PROJ. BET. KRAWĘŻNIKI 15x22 NAJAZDOWE
- PROJ. OBRZEZA CHODNIKOWE 8x30
- PROJ. KANALIZACJA DESzczOWA DN250 PVC
- PROJ. WPUSTY ULICZNE DN500

ZA ZGODNOŚĆ  
ZORYGINAŁEM

**Usługi Projektowe "BIPROADAM"**  
inż. Bernard Adamczak  
67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10

# BPRO ADAM

PRZEBUDOWA UL. SZWEDZKIEJ W RAWICZU

**GMINA RAWICZ 63-900 RAWICZ**

ARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 21

UL. SZWEDZKA KAROLA MARCINKOWSKIEGO.

PIASTOWSKA, WAZÓW

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

inż. BERNARD ADAMCZAK

upr. proj. nr 97/79/LW, 302/94/LW

mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ

<sup>2</sup>Podawca się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera raport techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA RAVICKI

P 3022 2012 96

1086-1097

2017-11-09

ВВЕДЕНИЕ

EMP. SATISFACTION

[illegible][illegible]

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM