

UWAGI:

BETON C16/20
STAL A-III, A-I
(strzemiona)

Ławy zaprojektowano jako betonowe

Poziom posadowienia ławy -1,10 (0,8 m poniżej poziomu terenu)

Ławy należy wylać na podkładzie z betonu C8/10 gr. 10 cm

Wysokość ław fundamentowych 30 cm.

Na ławach należy wykonać izolację poziomą z folii "fundamentowej poziomej

Termoizolacje i izolacje przeciwwilgociowe na ścianach fundamentowych należy wykonać wg opisu technicznego oraz rys. przekroju A-A

Wymiary ścian fundamentowych podano tylko dla grubości konstrukcyjnej

Schemat wykonania warstw ściany fundamentowej pod ścianami zewnętrznymi SKALA 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ WIENIEC W1

pozycja	numer pręta	rodzaj stali	długość [cm]	liczba sztuk	długość łączna [m] 34GS # 6	34GS # 12	UWAGI
W1	①	34GS	100	4		4,00	na 1 mb wieńca
	②	34GS	116	3	3,48		
długość razem [m]					3,48	4,00	
masa jednostkowa [kg/m]					0,222	0,888	
masa [kg]					0,77	3,55	
masa ogółem [kg]					4,32		

BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI" *ul. Wojska Polskiego 26, 63 - 900 Rawicz* *tel.: 65 545 44 98; kom.:605 345 588; e-mail: kowproj@o2.pl*				*OBIEKT*	*BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ (BUDOWA)*		
RYSUNEK	*RZUT FUNDAMENTÓW*			*SKALA* 1 : 50	*DATA* 12.2018	*NR RYS.* 1	
LOKALIZACJA	*jednostka ewidencyjna: Rawicz* *obręb ewidencyjny: Ugoda* *działka nr 94, 95/1*			*INWESTOR*	*Gmina Rawicz* *ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21* *63-900 Rawicz*	*STRONA* 22	
Projektant	*Bogdan Kowalewski*	*specjalność*	*architektura/ konstrukcja*	*nr uprawnień*	*951/87/Lo*	*podpis*	