



## UWAGA!

W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.  
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia sieci krzyżujących się z proj. kanałami, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :

- sieć / przyłączy wodociągowe ok. 1,4 m p.p.t.
- sieć / przyłączy gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok. 0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok. 0,5 m p.p.t

<b>TEMAT: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu</b>		
<b>ADRES INWESTYCJI: ul. Wały Gen. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Wały Tadeusza Kościuszki, ul. Kadecka, dz. nr ew. 2877, 2873/2, 2872, 2878, 562/1, obręb Rawicz</b>		<b>DATA</b> VIII.2018 r.
<b>INWESTOR: Gmina Rawicz</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz		<b>SKALA</b> 1:100/200
<b>NAZWA RYS. PROFIL RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD ZBIORNIKA DO HYDRANTU PPOŻ.</b>		<b>NR RYS.</b> <b>5</b>
<b>PROJEKTANT</b>	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11	
<b>PROJEKTANT</b>	inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0286/POOS/07	