

UWAGA!

W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia sieci krzyżujących się z proj. kanałami, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :

- sieć / przyłącze wodociągowe ok. 1,4 m p.p.t.
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunkacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT: **Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej wraz z budową i przebudową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu**		
ADRES INWESTYCJI: **ul. Wały Gen. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Wały Tadeusza Kościuszki, ul. Kadecka, dz. nry ew. 2877, 2873/2, 2872, 2878, 562/1, obręb Rawicz**		DATA VIII.2018 r.
INWESTOR: **Gmina Rawicz** **ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz**		SKALA 1:100/200
NAZWA RYS. **PROFIL RUROCIĄGU TŁOCZNEGO OD ZBIORNIKA DO PROJEKTOWANEJ STUDNI**		NR RYS. **4**
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11	
PROJEKTANT	inż. JAROSŁAW FLAMER upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0286/POOS/07	