



Nazwa zadania: **Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu**

Nr sprawy: **BZPF.2710.13.2019**

Rawicz, dnia 29.05.2019 r.

BZPF.2710.13.2019

Uczestnicy postępowania Nr BZPF.2710.13.2019
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu

WYJAŚNIENIE NR 1 – odpowiedź na zapytania oraz zmiana treści SIWZ do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.13.2019 pn.: Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu
Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 547096-N-2019; data zamieszczenia: 16 maja 2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), w związku z wniesionymi przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Budowę podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu, Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz odpowiedzi, **przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do 05 CZERWCA 2019 r.** oraz uzupełnia zapisy dot. klauzuli informacyjnej:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie korpusu podziemnego zbiornika retencyjnego z układem podczyszczającym na budowie w technologii „na mokro”?

Odp. Nie dopuszcza się takiego wykonania. Korpus zbiornika należy wykonać jako prefabrykowany, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie podziemnego zbiornika retencyjnego z układem podczyszczającym w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej?

Odp. Nie dopuszcza się takiego wykonania. Podziemny zbiornik retencyjny z układem podczyszczającym należy wykonać jako prefabrykowany, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

3. Czy Zamawiający dopuści w ramach realizacji Zamówienia zastosowanie w oddzielnym korpusie zabudowę układu podczyszczającego oraz retencyjnego?

Odp. Nie dopuszcza się takiego wykonania. Podziemny zbiornik retencyjny z układem podczyszczającym należy wykonać w jednym zbiorniku zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie korpusu podziemnego zbiornika retencyjnego z układem podczyszczającym bez Krajowej Oceny Technicznej?

Odp. Nie dopuszcza się takiego wykonania. Podziemny zbiornik retencyjny z układem podczyszczającym musi być wykonany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną wydaną przez ITB. Dodatkowo zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, prefabrykowane elementy zbiornika wykonane w systemie 4, potwierdzonym przez ITB.

5. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń podczyszczających (osadników i separatorów) w których na układ podczyszczający będzie kierowany tylko przepływ nominalny, a przepływy większe od nominalnego będą kierowane z ominięciem części podczyszczającej?

Odp. Nie dopuszcza się. Dopuszcza się urządzenia spełniające wymagania określone w specyfikacjach technicznych oraz dokumentacji projektowej, w których całość przepływu kierowanego do urządzeń (Qmax) przechodzi przez układ podczyszczający.

6. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie separatorów koalescencyjnych w miejsce wskazanych w projekcie separatorów lamelowych?

Odp. Nie dopuszcza się stosowania separatorów koalescencyjnych.

7. Czy Zamawiający dopuszcza, w ramach realizacji Zamówienia, zastosowanie prototypowych urządzeń podczyszczających?

Odp. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prototypowych.

8. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie osadników o przepływie poziomym w miejsce zaprojektowanych osadników wirowych?

Odp. Nie dopuszcza się stosowania osadników o przepływie poziomym.

9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkładu lamelowego ze zgrzewanej folii polipropylenowej?

Odp. Nie dopuszcza się. Należy zastosować pakiety lamelowe z wypełnieniem płytowym wielostrumieniowym o przepływie krzyżowym, wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymałego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD. Pakiety muszą być wymiowane przez właz z poziomu terenu.

10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika z urządzeniami podczyszczającymi w korpusie o innych wymiarach niż wskazane w projekcie?

Odp. Należy zastosować zbiornik z urządzeniami podczyszczającymi w korpusie o wymiarach określonych w dokumentacji projektowej.

Ponadto:

I. Zamawiający uzupełnia zapisy dot. klauzuli informacyjnej, zgodnie z poniższym:

1. *rozdz. XXVI pkt 5 ppkt 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:* „Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy, lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie”;
2. *rozdz. XXVI pkt 5 ppkt 9 lit b SIWZ otrzymuje brzmienie:* „na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)”;
3. *sekcja IV pkt 6 ppkt 6.7.6 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:* „Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy, lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie”;
4. *sekcja IV pkt 6 ppkt 6.7.9 lit. b Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:* „na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)”

W związku z powyższym, Zamawiający uzupełnia także zapisy dot. klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego dla niniejszego postępowania, tj. pkt 6 klauzuli otrzymuje brzmienie: „Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy, lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie", i pkt 9 lit. b klauzuli otrzymuje brzmienie: „na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)”

II. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert, zgodnie z poniższym:

1. w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, tj. przedłuża termin na wniesienia wadium do dnia: **05 CZERWCA 2019 r.**,
2. w rozdz. XIII pkt 1 SIWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia: **04 LIPCA 2019 r.**,
3. w rozdz. XIV pkt 21, ppkt 3 SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „nie otwierać przed” na: **05 CZERWCA 2019 r.**,
4. we wzorze opisanego koperty – opakowania, zawartym w rozdz. XIV pkt 21 ppkt 5 SIWZ, , tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **05 CZERWCA 2019 r.**
5. w rozdz. XV pkt 1 SIWZ, tj. zmienia termin złożenia ofert na **05 CZERWCA 2019 r.**,
6. w rozdz. XV pkt 7 SIWZ, tj. zmienia termin otwarcia ofert na **05 CZERWCA 2019 r.**,
7. w sekcji IV pkt 6 ppkt 2 Ogłoszenia o zamówieniu, tj. zmienia termin składania ofert na: **2019-06-05**

Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPF.2710.13.2019 i jest dla stron wiążące.


Wyjaśnienie – odp. na zapytania i zmianę treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza na stronie www.rawicz.pl, zakładka „zamówienia publiczne”

komisja
przetargowa

Sprawę prowadzi:
Julia Ryba,
Email: przetargi@rawicz.eu



Burmistrz
Grzegorz Kubik



Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rodorawicz.pl.