



Nazwa zadania: **Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu**

Nr sprawy: BZPF.2710.13.2019

Rawicz, dnia 05.06.2019 r.

BZPF.2710.13.2019

**Uczestnicy postępowania Nr BZPF.2710.13.2019  
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.: Budowa  
podziemnego zbiornika retencyjnego wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie  
ul. Kadeckiej w Rawiczu**

**WYJAŚNIENIE NR 3 – odpowiedź na zapytania  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.13.2019 pn.:  
Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej  
w Rawiczu  
Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 547096-N-2019; data zamieszczenia: 16 maja 2019 r.  
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr: 540106891-N-2019; data zamieszczenia: 30 maja 2019 r.  
oraz 540109603-N-2019; data zamieszczenia: 03 czerwca 2019 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), w związku z wniesionym przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1a ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Budowę podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Kadeckiej w Rawiczu, Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz odpowiedzi:

cd. pytań:

**11. Dot. zbiornik retencyjnego:**

Zgodnie z rysunkiem nr 1 tj. Projektem zagospodarowania terenu (PZT) Projektu Budowlanego, zaprojektowano zbiornik, który m.in. będzie posiadał szerokość zewnętrzną 6,4m. Na podstawie art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego, informujemy, iż w przypadku zabudowy (zastosowania) zbiornika o wymiarach zewnętrznych (m.in. szerokości 6,36m), odbiega ten od zatwierdzonego projektu budowlanego (w tym projektu zagospodarowania terenu).

Podkreśla się również, iż wg opisu technicznego, zbiornik winien mieć zachowaną czynną retencję (oznaczenie  $V_{ret.,nom.}$ ) wynoszącą 450m<sup>3</sup>, co nie jest możliwe do spełnienia przy podanych wymiarach zbiornika i PZT. Nadmienia się, iż komory układu podczyszczającego, nie wlicza się w retencję. Policzmy więc: 31,25m x 2,48m x 6,0m = 465m<sup>3</sup> – wynik przy wykorzystaniu komór do retencji. Przy założeniu, że komora układu podczyszczającego ma minimalny wymiar 2,0m i ściankę min. 0,18m, to wówczas: (31,25m – 2,0m – 0,18m) x 2,48m x 6,0m = otrzymana retencja wynosić będzie ~432,5m<sup>3</sup>, co jest niezgodne z rysunkami.

Wobec powyższego, prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z projektem budowlanym i PZT należy zabudować zbiornik:

- O szerokości zewnętrznej wynoszącej 6,4m,
- O szerokości wewnętrznej wynoszącej 6,0m (dla zachowania retencji)
- O długość zewnętrznej 31,6m (bez komór układu podczyszczającego)
- którego retencja czynna wynosić będzie nie mniej niż: 450m<sup>3</sup> (zgonie OT do projektu budowlanego)

**Odp. Zbiornik powinien mieć następujące wymiary:**

- Szerokość 6000/6360mm (wew./zew.) – wymiar 6,4 m na PZT wynika z zaokrąglenia wymiarowania projektowanej kanalizacji deszczowej (w tym usytuowania zbiornika retencyjnego) do 0,1 m;

- Długość 31250/31750 (wew./zew.) mm;
- Szerokość komory podczyszczającej 2000 mm;
- Dla wysokości  $H=2,48$  m, objętość retencyjna wynosi  $V_r=431,6$  m<sup>3</sup>;
- Nominalna pojemność retencyjna obliczana jest dla przepływu  $Q_{nom}=15,0$  dm<sup>3</sup>/s, co dla rury PVC400 SN8 (fi wew. 376,6 mm) i spadku 0,25%, wypełnienie kanału wynosi 28 % tj. ok. 100 mm, dlatego dla wysokości  $H=2,59$  m, nominalna objętość retencyjna wynosi  $V_{ret.nom}=450$  m<sup>3</sup>; Całkowita objętość układu  $V_{ret.max}=550$  m<sup>3</sup>.

**Budowa zbiornika, zgodnie z rysunkiem nr 16 „Zbiornik wód deszczowych” PB.**

12. Żądamy wykreślenia wymogu posiadania deklaracji na zgodność z Krajową Oceną Techniczną, na elementy zbiornika retencyjnego lub zbiornik retencyjny gdyż wskazany dokument dla obecnego systemu, posiada tylko firma Ecol Unicon. Narusza to art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177).

Nadmienia się, iż w pkt 3.3 opisu technicznego, wskazano przedmiotową Krajową Ocenę Techniczną, którą to wydaje odpowiednia do tego wyznaczona jednostka, po wygaśnięciu daty ważności aprobaty technicznej lub wydają się przy wprowadzeniu do obrotu nowego wyrobu budowlanego.

Wobec powyższego, żądamy wprowadzenia wymogu posiada dokumentów do wbudowania na prefabrykowane wyroby budowlane będące elementami zbiornika, jak to zostało określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

Na uwagę zasługuje fakt iż sam przedmiotowy wytwórca wyrobu budowlanego (zbiornika), na własnej stronie www, posiada dokumenty na zgodność z aprobatą techniczną.

*Odp. Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ oraz wskazuje, że Krajowa Ocena Techniczna jest dokumentem, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2019, poz. 266 ze zm.) i stanowi specyfikację techniczną wyrobu budowlanego w procesie oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Zgodnie z art. 9 ustawy o wyrobach budowlanych, jest ona wydawana dla wyrobów budowlanych, w pewnych określonych prawem sytuacjach. Są one wydawane poprzez jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 9 ust. 2 tej ustawy. Stanowią one dla Zamawiającego zapewnienie, iż oferowany wyrób budowlany posiada określone właściwości i parametry, które zapewnią bezpieczne użytkowanie zbiornika.*

*Należy wskazać, iż ani Zamawiający, ani ustawa o wyrobach budowlanych nie zawiera ograniczeń co do kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się o uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej. Jest to dokument powszechnie dostępny dla każdego producenta, który spełni określone w ustawie o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968) warunki uzyskania takiej oceny.*

**Termin składania ofert nie ulega zmianie - termin ten został przedłużony wyjaśnieniami nr 2 do SIWZ z dnia 03.06.2019 r. Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia pozostają bez zmian.**

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPF.2710.13.2019 i jest dla stron wiążące.

Wyjaśnienie – odp. na zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl), zakładka „zamówienia publiczne”

komisja przetargowa

Sprawę prowadzi:  
Julia Ryba,  
Email: [przetargi@rawicz.eu](mailto:przetargi@rawicz.eu)



**Burmistrz**

**Grzegorz Kubik**

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [iod@rawicz.eu](mailto:iod@rawicz.eu). Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: [www.rodoo.rawicz.pl](http://www.rodoo.rawicz.pl)