



BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap II”
sprawy BZPF.2710.39.2019

Rawicz, dnia 06.11.2019 r.

BZPF.2710.39.2019

**Uczestnicy postępowania Nr BZPF.2710.39.2019
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach –
etap II”**

WYJAŚNIENIE NR 1

- odpowiedź na zapytania oraz zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert

**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPF.2710.39.2019 pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap II”**

Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP 613887-N-2019; data opublikowania 24 października 2019 roku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843), w związku z wniesionymi przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach – etap II” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Zawracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ww. zamówienia.

1. Dot. SIWZ

Prosimy o informację jak ma brzmieć nazwa Zamawiającego, do zamówienia gwarancji wadialnej; czy ma to być Burmistrz Gminy Rawicz; czy Gmina Rawicz reprezentowana przez Burmistrza.

Odp.: Zamawiający informuje, że zarówno Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz (zgodnie z zapisami rozdziału I SIWZ) jak również Gmina Rawicz reprezentowana przez Burmistrza będzie prawidłową nazwą Zamawiającego do zamówienia gwarancji wadialnej.

2. Dot. Projektu umowy § 7 ust. 2

Prosimy o zmianę w par. 7 ust. 2 umowy na: „ od dnia protokolarnego przejęcia terenu objętego zamówieniem, aż do dnia końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie udokumentowane szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć lub szkodę w mieniu osób trzecich.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną przez Wykonawcę zmianę.

W związku z powyższym §7 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie”

„2. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu objętego zamówieniem, aż do dnia końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie udokumentowane szkody wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym do Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć lub szkodę w mieniu osób trzecich.”

Poprawiony projekt umowy zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl, zakładka: zamówienia publiczne.

3. Dotyczy D.04.07.01, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki na warstwę podbudowy wskazano lepszycze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu 35/50? Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.71 tj. WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu 35/50

4. Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0, co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.71 tj .WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do mieszanki AC16W lepiszcza 35/50.

Niezależnie od powyższego Zamawiający uzupełnia SIWZ o tabelę równoważności.

Zamawiający przedłuża termin (datę) składania ofert do dnia 14 listopada 2019 roku do godz.: 11:00.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie daty (godziny bez zmian):

- 1) w rozdziale XII pkt 5 SIWZ, tj. przedłuża termin na wniesienie wadium do dnia: **14 listopada 2019 r,**
- 2) w rozdziale XIII pkt 1 SIWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia **13 grudnia 2019 roku,**
- 3) w rozdziale XIV pkt 21, ppkt 3) SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „ NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **14 listopada 2019 roku,**
- 4) we wzorze opisanego koperty – opakowania, zawartym w rozdziale XIV pkt 21 ppkt 5 SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „ NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **14 listopada 2019 roku,**
- 5) w rozdziale XV pkt 1 SIWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na **14 listopada 2019 roku,**
- 6) w rozdziale XV pkt 7 SIWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na **14 listopada 2019 roku,**
- 7) w sekcji IV.6.2) Ogłoszenia o zamówieniu, tj. zmienia datę składania ofert na: **2019-11-14.**

Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie wraz z załącznikami stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPF.2710.39.2019 i są dla stron wiążące.

Wyjaśnienie wraz z załącznikami (ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, tabelą równoważności i aktualnym projektem umowy) zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl, zakładka: zamówienia publiczne.

Ponadto Zamawiający informuje, że upłynął termin na składanie zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 38 ust. 1a ww. ustawy jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

Sporządziła
przy udziale komisji przetargowej
Magdalena Suwalska

postępowanie prowadzi:
Magdalena Suwalska
tel. (65)-546-54-23
mail: przetargi@rawicz.eu



Burmistrz

Grzegorz Kubik