



## BURMISTRZ GMINY RAWICZ

Nazwa zadania: „Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie”  
Nr sprawy BZPiF.2710.2.2020

Rawicz, dnia 31.01.2020 r.

BZPiF.2710.2.2020

**Uczestnicy postępowania Nr BZPiF.2710.2.2020  
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.:  
„Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w  
Sierakowie”**

### WYJAŚNIENIE NR 1

#### - odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ

**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPiF.2710.2.2020 pn.:  
„Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie”**

**Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP 503211-N-2020; data opublikowania 16 stycznia 2020 roku**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843), w związku z przygotowaniem odpowiedzi na wniesione przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie” **Zamawiający przedłuża termin składania ofert o dodatkowy czas niezbędny na udzielenie przez Zamawiającego odpowiedzi oraz wprowadzenie przez Wykonawców ewentualnych zmian tj. przedłuża termin składania ofert do dnia 11 LUTEGO 2020 roku godz. 11:00.**

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843), Zamawiający postanawia udzielić odpowiedzi na wniesione, w dniu 27 i 30 stycznia 2020 roku przez Wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1a ww. ustawy, zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ (pytania nr 25 - 28).

*Mam pytanie dotyczące przetargu pn.: "Budowa strzelnicy sportowo - kulowej w Sierakowie".*

**25.** Jaka jest prawidłowa kwota wadium, ponieważ w SIWZ jest wskazana kwota 50 000 zł, a w ogłoszeniu 60 000 zł?

**Odp.: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 PLN – zgodnie zapisami rozdziału XII pkt 1 SIWZ.  
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 1 sekcji IV.1.2) ogłoszenia o zamówieniu tj. zmienia wysokość wadium na 50.000,00 PLN.**

*W związku z ogłoszeniem postępowania BZPiF.2710.2.2020 - Budowa strzelnicy sportowo-kulowej w Sierakowie prosimy o wyjaśnienie:*

**26.** W ramach realizacji przewidziano montaż systemu tarcz elektronicznych (kosztorys pozycja 151). Czy tarcze elektroniczne mają zostać dostarczone w wersji umożliwiającej korzystanie z amunicji boczego zapłonu czy w wersji umożliwiającej również korzystanie z amunicji pistoletowej centralnego zapłonu?

**Odp.: Tarcze elektroniczne muszą być dostarczone w pełnej wersji z lampami sygnalizacji świetlnej czerwone/zielone, kompletem okablowania i ze sterownikiem czasu, systemem centralnego drukowania i wizualizacji wyników, systemem centralnego sterowania wszystkimi tarczami umożliwiającym korzystanie z broni boczego zapłonu na odległość 25 i 50 m oraz z pistoletu centralnego zapłonu na odległość 25m.**

**27.** Czy tarcze elektroniczne mają mieć możliwość przeniesienia na odległość 50 m i wykonywania strzelań na tą odległość? (dodatkowy uchwyt na 50 m oraz dodatkowe okablowanie).

**Odp.: Tarcze elektroniczne muszą być zamocowane na odpowiednich stojakach z możliwością przeniesienia tych tarcz po zakończonym strzeleniu na 25 m do następnego strzelania na odległość 50 m i odwrotnie.**

28. W ramach realizacji przewidziano Trenażer strzelecki (kosztorys pozycja 152). Czy urządzenie ma być wyposażone w drukarkę wyników?

**Odp.: Przewidziano trenażer strzelecki z tarczą do strzelań, centralną jednostką sterującą, monitorem do wizualizacji wyników, zasilaczem, pełnym okablowaniem i drukowaniem wyników.**

**W związku z powyższym treść pozostałych wniesionych zapytań (pytania nr 1-24) wraz z udzielonymi odpowiedziami udostępnione zostaną na stronie internetowej Zamawiającego w najbliższym terminie. Wobec tego Wykonawca zobowiązany jest śledzić zmiany na stronie internetowej Zamawiającego i przy ustalaniu ceny ofertowej dla niniejszego zamówienia wziąć pod uwagę także zamieszczone wkrótce wyjaśnienia.**

Niezależnie od powyższego Zamawiający dokonuje zmian w sekcji IV.6.4) ogłoszenia o zamówieniu tj. przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z poniższym:

- 1) w rozdziale XII pkt 5 SIWZ, tj. przedłuża termin na wniesienie wadium nie później niż do dnia: **11 LUTEGO 2020 roku do godz.: 11:00,**
- 2) w rozdziale XIII pkt 1 SIWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia **11 MARCA 2020 roku,**
- 3) w rozdziale XIV pkt 21, ppkt 3) SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „ NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **11 LUTYM 2020 roku godz.: 11:10,**
- 4) we wzorze opisanego koperty – opakowania, zawartym w rozdziale XIV pkt 21 ppkt 5) SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „ NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **11 LUTYM 2020 roku godz.: 11:10,**
- 5) w rozdziale XV pkt 1 SIWZ, tj. zmienia termin złożenia ofert na **11 LUTEGO 2020 roku godz.: 11:00,**
- 6) w rozdziale XV pkt 7 SIWZ, tj. zmienia termin otwarcia ofert na **11 LUTEGO 2020 roku godz.: 11:10,**
- 7) w sekcji IV.6.2) ogłoszenia o zamówieniu, tj. zmienia termin składania ofert na: **2020-02-11, godzina: 11:00.**

Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPIF.2710.2.2020 i jest dla stron wiążące.

Wyjaśnienie wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl), zakładka: zamówienia publiczne.

Ponadto Zamawiający informuje, że upłynął termin na składanie zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 38 ust. 1a ww. ustawy jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

Sporządziła  
przy udziale komisji przetargowej  
Magdalena Suwalska

postępowanie prowadzi:  
Magdalena Suwalska  
tel. (65)-546-54-23  
mail: [przetargi@rawicz.eu](mailto:przetargi@rawicz.eu)

Burmistrz  
Grzegorz Kubik