



Rawicz, dnia 02.03.2020 r.

BZPiF.2710.2.2020

**Uczestnicy postępowania Nr BZPiF.2710.2.2020  
Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
i ubiegają się o zamówienie publiczne pn.:  
„Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w  
Sierakowie”**

**WYJAŚNIENIE NR 6  
- odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści SIWZ**

**do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPiF.2710.2.2020 pn.:  
„Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie”**

**Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP 503211-N-2020; data opublikowania 16 stycznia 2020 roku  
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 540018837-N-2020; data opublikowania 31 stycznia 2020 roku  
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 540022173-N-2020; data opublikowania 06 lutego 2020 roku  
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 540027340-N-2020; data opublikowania 14 lutego 2020 roku  
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 540031394-N-2020; data opublikowania 20 lutego 2020 roku  
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP 540035582-N-2020; data opublikowania 27 lutego 2020 roku**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843), w związku z wniesionymi przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ust. 1a ww. ustawy zapytaniami do udzielonych w dniu 27.02.2020 roku wyjaśnień Nr 5 do SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa strzelnicy sportowo – kulowej w Sierakowie” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi.

**ciąg dalszych pytań**

*W związku z przygotowywaną ofertą w/w postępowaniu składamy zapytanie w celu wyjaśnienia treści SIWZ:*

**48.** W związku z ukazaniem się odpowiedzi na pytania i zamieszczeniem nowego przedmiaru proszę o wyjaśnienie czego dotyczą trzy pierwsze pozycje kosztorysu i czy podlegają wycenie przez wykonawców?

**Odp.: Zamawiający informuje o omyłkowym zamieszczeniu w przedmiarze załączonym do wyjaśnień nr 5 z dnia 27.02.2020 roku poz. 1- 3 dot. przygotowania dokumentacji inwestycji. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane na budowę strzelnicy sportowo – kulowej realizowane w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w ww. pozycjach kosztorysowych. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego postępowania. Zatem przy ustaniu ceny ofertowej nie należy uwzględniać tych pozycji.**

**49.** W udzielonych odpowiedziach dotyczących niniejszego postępowania nie załączono projektu instalacji elektrycznej, ani przedmiaru robót instalacji dotyczącego wiaty strzelniczej „dzik”. Czy Zamawiający potwierdza, że nie należy przyjmować wykonania instalacji elektrycznej w tym budynku? Jeżeli należy uwzględnić w wycenie prace elektryczne w budynku wiaty wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i uzupełnienie przedmiaru robót o brakujący zakres.

**Odp.: Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem nie obejmuje wykonania instalacji elektrycznej w budynku wiaty strzelniczej „dzik”.**

**50.** W wyjaśnieniach udzielonych oferentom, Zamawiający załączył nowy przedmiar robót. W pierwszych 3 pozycjach przyjęto: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej; 2. Opinia jednostki naukowej; 3. Opracowanie i zaopiniowanie regulaminu strzelnicy, jako wykonanie po 1 kpl. Wnosimy o usunięcie tego zakresu z postępowania. To w obowiązkach zamawiającego jest przygotowanie prawidłowej dokumentacji projektowej

wraz z jej zaopiniowaniem przez niezbędne jednostki w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń do uruchomienia obiektu, by spełnił swoje założenia. Wykonawca na tym etapie nie zna założeń, jakimi kierował się inwestor przy sporządzaniu dokumentacji. Dlatego wnosimy o usunięcie tych pozycji z zakresu zadania.

**Odp.: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 48.**

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06 MARCA 2020 roku do godz.: 11:00.**

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z poniższym (godzina pozostaje bez zmian):

- 1) w rozdziale XII pkt 5 SIWZ, tj. przedłuża termin na wniesienie wadium nie później niż do dnia: **06 MARCA 2020 roku,**
- 2) w rozdziale XIII pkt 1 SIWZ, tj. przedłuża termin związania ofertą do dnia **04 KWIETNIA 2020 roku,**
- 3) w rozdziale XIV pkt 21, ppkt 3) SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „ NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **06 MARCA 2020 roku,**
- 4) we wzorze opisanego koperty – opakowania, zawartym w rozdziale XIV pkt 21 ppkt 5) SIWZ, tj. zmienia datę wskazaną w zdaniu „ NIE OTWIERAĆ PRZED” na: **06 MARCA 2020 roku,**
- 5) w rozdziale XV pkt 1 SIWZ, tj. zmienia datę złożenia ofert na **06 MARCA 2020 roku,**
- 6) w rozdziale XV pkt 7 SIWZ, tj. zmienia datę otwarcia ofert na **06 MARCA 2020 roku,**
- 7) w sekcji IV.6.2) ogłoszenia o zamówieniu, tj. zmienia termin składania ofert na: **2020-03-06 godzina: 11:00.**

Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienie stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPiF.2710.2.2020 i są dla stron wiążące.

Wyjaśnienie wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego [www.rawicz.pl](http://www.rawicz.pl), zakładka: zamówienia publiczne.

Ponadto Zamawiający informuje, że upłynął termin na składanie zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 38 ust. 1a ww. ustawy jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

Sporządziła  
przy udziale komisji przetargowej  
Magdalena Suwalska

postępowanie prowadzi:  
Magdalena Suwalska  
tel. (65)-546-54-23  
mail: przetargi@rawicz.eu



Burmistrz  
Grzegorz Kubik

