



UWAGI DLA WYKONAWCY:

1. Bloki oporowe należy wykonywać z betonu klasy B > 20.
2. Na styku z betonem rurę żel. należy owinać folią z PEHD.

INWESTOR

Gmina Rawicz



ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rawicz



ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWE
DROMAX sp. z o.o.**



ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ
e-mail: biuro@d-dromax.pl
tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78
web: www.d-dromax.pl

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT	Budowa ronda wraz z fragmentem ulicy u zbiegu ulic Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej w Rawiczu wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury technicznej
TYTUŁ RYSUNKU	BLOKI OPOROWE
BRANŻA	WODOCIĄGOWA

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka PACH	
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	7131-7132/137/PW/2002 upr. bud. do proj. i kier. rob. bud bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	
SPRAWDZIŁ	inż. Agnieszka RAK	
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	SKL/1159/PWOS/06 upr. bud. do proj. i kier. rob. bud bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
15.06.2018	-	05
Nazwa pliku:	087_PW_PSS_bo_01_A.dwg (087_PW_PSS_bo_01A.pdf)	