



Nazwa zadania: Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na świetlicach wiejskich w Sarnówce, Łąckie i Załęczu
Nr sprawy: BZPiF.2710.6.2020

BZPiF.2710.6.2020

Rawicz, dnia 03.09.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Nr BZPiF.2710.6.2020

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ i ubiegają się o zamówienie publiczne pn: Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na świetlicach wiejskich w Sarnówce, Łąckie i Załęczu

WYJAŚNIENIE NR 2 – odpowiedzi na pytania

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BZPiF.2710.6.2020 pn.:

Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na świetlicach wiejskich w Sarnówce, Łąckie i Załęczu

**Nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 575986-N-2020; data zamieszczenia: 21.08.2020 r.
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP: 540163860-N-2020; data zamieszczenia: 31.08.2020 r.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), w związku z wniesionymi przez Wykonawców na podstawie art. 38 ww. ustawy zapytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: **Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na świetlicach wiejskich w Sarnówce, Łąckie i Załęczu**, Zamawiający przedstawia poniżej pytania i odpowiedzi:

PYTANIE 1

Który ze wskaźników określonych w SIWZ jest decydujący dla Zamawiającego - łączna moc instalacji czy liczba paneli?

ODPOWIEDŹ

Decydującym wskaźnikiem określonym w SIWZ dla Zamawiającego jest łączna moc instalacji.

PYTANIE 2

Czy Wykonawca proponując w ofercie panele o mocy 320W o parametrach lepszych niż określił to Zamawiający w SIWZ, w ilości 31 szt. - mniejszej niż podanej w przedmiarach i projekcie, ale o łącznej mocy większej niż podanej w przedmiarach, a więc parametry lepszym niż podano w SIWZ, nie będzie podlegał odrzuceniu po przedstawieniu kosztorysu ze zmienioną ilością poszczególnych jednostek miar w lp. 1.d.1.1, zgodnie z Rozdz. III ?

ODPOWIEDŹ

W opisie dla poszczególnych części zamówienia istnieje zapis o tym, że podane parametry techniczne należy traktować jako wymagane minimum, co oznacza, że Wykonawca może uwzględnić w ofercie urządzenia o wyższych parametrach.

PYTANIE 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie Rozdz. III Ust. 4 pkt 2 SIWZ, załącznika nr 1 do SIWZ pkt 5 str. 3 oraz

przypisu nr 3 i podanie jakie uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należy przedstawić by warunki Zamawiającego zostały spełnione? W obecnym stanie prawnym do montażu i zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej wymagane są tylko uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1KV. Czy zamawiający w związku z tym będzie wymagał osoby na stanowisko kierownika robót o uprawnieniach znacznie szerszych niż wymaganych przy tego typu robót tj. przynależącej do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w specjalności instalacyjnej? Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy kierownik robót będzie posiadał certyfikat instalatora OZE wydany przez UDT? Ma to znaczący wpływ na koszt inwestycji oraz może wpłynąć na ograniczenie konkurencji w postaci wymagań nieadekwatnych do przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy kierownik robót będzie posiadał certyfikat instalatora OZE wydany przez UDT.

PYTANIE 4

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie SIWZ w formie edytowalnej np. pliku doc.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie widzi potrzeby przesyłania SIWZ w formie edytowanej.

PYTANIE 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w całości SIWZ a w szczególności zapisu w Rozdz. XVIII ust. 3 pkt 2 lit a) b) i c), poprzez rozdzielenie:

- a) Gwarancji rękomi na całość wykonanych prac do maksymalnego wymiaru 5 lat
- b) Ustalenie minimalnej długości gwarancji na falownik/inwerter – 5 lat z możliwością uzyskania dodatkowych punktów w tym kryterium, za wydłużenie gwarancji do 20 lat.
- c) Ustalenie minimalnej długości gwarancji na panele fotowoltaiczne – 10 lat gwarancji na produkt oraz 20 lat gwarancji na liniowy spadek mocy/wydajności liniowej z możliwością uzyskania dodatkowych punktów w tym kryterium za wydłużenie gwarancji do odpowiednio 20 gwarancji na produkt i 30 lat na liniowy spadek mocy.

Wynika to z faktu iż dostępne na rynku inwertery/falowniki pochodzące od wiodących producentów, mają możliwość przedłużenia gwarancji maksymalnie do 20 lat. W przypadku paneli fotowoltaicznych gwarancje są dzielone - dotyczą rozszczelnienia paneli oraz wydajności i obecnie wynoszą one maksymalnie odpowiednio 20/30 lat, w związku z czym nie jest możliwe spełnienie łącznie warunków określonych w SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Warunki rękomi i gwarancji pozostawiamy bez zmian.

PYTANIE 6

Zwracamy się o zmianę zapisu - doprecyzowanie w SIWZ Rozdz. 3 część 1,2 i 3 – na obciążenie śniegiem nie mniej niż 5400 Pa oraz wytrzymałość mechaniczna na uderzenie gradem nie mniej niż 25 mm. Norma określająca wytrzymałość paneli na obciążenie śniegiem (obciążenie statyczne) wynosząca 5400 Pa odnosi się do uderzeń gradem o średnicy 25 mm, a nie jak dotychczas ujętych w SIWZ 50 mm.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

PYTANIE 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w projekcie wykonawczym instalacji fotowoltaicznych w przypadku zastosowania mniejszej ilości paneli? (patrz pyt. Nr 2)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza zmiany w projekcie wykonawczym instalacji fotowoltaicznych w przypadku zastosowania mniejszej ilości paneli.

PYTANIE 8

Dotyczy rozdziału VIII ust. 2 pkt 1 lit a) – Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi referencje pochodzące od osoby prywatnej, z imieniem i nazwiskiem tej osoby oraz dokumentacją fotograficzną przedstawiającą wykonaną instalację tej osoby bez podawania jej numeru telefonu? Zgodnie z wykładnią GIODO numer telefonu pozwala na bezpośredni kontakt z daną osobą, a wówczas numer telefonu stanowi daną osobową. Na podstawie obowiązujących przepisów Wykonawca w referencjach lub poświadczeniach może podać tylko adres e-mail klientów gdzie wykonał instalację fotowoltaiczną, a adres ten jednocześnie nie posiada dodatkowych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości osoby.

ODPOWIEDŹ

Wykonawca najwyżej oceniony będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego przedłożyć - zgodnie z zapisami rozdziału IX pkt 2 ppkt 2a) SIWZ - wypełniony i podpisany wykaz dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane (wg załączonego druku stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) oraz przedłożyć dowody o których niżej mowa.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi dowody (np. referencje) pochodzące od osoby prywatnej (fizycznej), przy czym Zamawiający informuje o dopełnieniu przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z zapisów pkt 14 wzoru oferty, będącej załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Dane podmiotu na rzecz którego dostawy były wykonywane, muszą umożliwić Zamawiającemu skorzystanie z zapisu § 2 ust 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1282).

Zapisy SIWZ oraz ogłoszenia pozostają bez zmian.

Termin składania ofert nie ulega zmianie. Termin ten został przedłużony wyjaśnieniami nr 1 do SIWZ.


Ponadto Zamawiający informuje, że upłynął termin na składanie zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 38 ust. 1a ww. ustawy jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ww. ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr BZPiF.2710.6.2020 i jest dla stron wiążące.

Wyjaśnienie – zmianę treści SIWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie www.rawicz.pl, zakładka „zamówienia publiczne”

komisja przetargowa

Sprawę prowadzi:
Bernadeta Adamczak
w zastępstwie:
Edyta Krzyżoszczyk
e-mail: przetargi@rawicz.eu

Z-ca Burmistrza

Paweł Szybaj