

DT/4040-42/13

Rawicz, dn. 25.02.2013r.

AUGMEN CONSULTING GROUP SP.J.
ul. Wrocławska 5A
65 – 427 Zielona Góra

UZGODNIENIE 39/2013

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.02.2013r.(data wpływu 19.02.2013r.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje, że **uzgadnia** przedstawioną dokumentację „Budowa infrastruktury w północnej części wsi Sierakowo. Budowa ulic: Dożynkowej, Szklarniowej, Sadowniczej, Owocowej i Łąkowej oraz drogi zbiorczej” z następującymi uwagami:

W projekcie należy uwzględnić:

- wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studni rewizyjnych i skrzynek wodociagowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- wymianę włączów studni rewizyjnych i skrzynek wodociagowych, których stan techniczny wskazuje na duże zużycie.
- zmianę lokalizacji hydrantów p.poż., których usytuowanie po przebudowie ulicy będzie powodować utrudnienia w ruchu pieszym lub kołowym.

Załączniki:

- 1 kpl. planu sytuacyjnego

Otrzymuje:

- Adresat
- A/a

DYREKTOR

Grzegorz Motylsiak

Rawicz dn. 11.10.2012r.




DT/4040-307/12

AUGMEN CONSULTING GROUP SP.J.
ul. Wrocławska 5A
65 – 427 Zielona Góra

WARUNKI TECHNICZNE NR 125/10/2012

W odpowiedzi na pismo z 18.09.2012r. w sprawie wydania warunków technicznych podłączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w północnej części wsi Sierakowo tj. ulicach: Dożynkowa, Szklarniowa, Sadownicza, Owocowa, Łąkowa Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje:

1. Sieć i przyłącza należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 08 lipca 2004r. (Dz. U. z 28 lipca 2004r Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, przepisami Ustawy z dnia 07.07.1994r. „ Prawo Budowlane „ (Dz.U. z dnia 21 listopada 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami).
A) miejsce włączenia projektowanych sieci w w/w ulicach – istniejąca sieć kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodniczej oraz istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodniczej i Sadowniczej.
2. Sieci oraz przyłącza należy wykonać z rury PVC , dopuszcza się możliwość stosowania innych materiałów. Na wszelkich załamaniach należy wybudować studnie rewizyjne z kręgów betonowych lub studni prefabrykowanych z włączami – typ włączu powinien odpowiadać lokalizacji studni.
3. Zwieńczenia istniejących studzienek kanalizacyjnych oraz projektowanych wpustów ściekowych, w zakresie objętym opracowaniem powinny mieć odpowiednią klasę, uzależnioną od usytuowania w przekroju drogi i obciążenia ruchem drogowym, zgodnie z PN.
4. W projekcie należy uwzględnić:
 - wykonanie regulacji wysokościowej istniejących skrzynek wodociągowych oraz studni kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 - wymianę skrzynek wodociągowych oraz włączów, których stan techniczny wskazuje na duże zużycie.
 - zmianę lokalizacji hydrantów p.poż., których usytuowanie po przebudowie ulicy będzie powodować utrudnienia w ruchu pieszym lub kołowym.
5. Prace związane z budową sieci i przyłączy można prowadzić tylko na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego w ZWiK w Rawiczu (1 egz. pozostaje w ZWiK).



Rawicz, dn. 14.01.2014r.

AUGMEN CONSULTING GROUP SP.J.
ul. Wrocławska 5A
65-427 Zielona Góra

DT/4040-2/14

UZGODNIENIE 3/2014

dotyczy: pismo ACGUM/SIE/100/2012 z dnia 13.12.2013r. (data wpływu 20.12.2013r.) w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dożynkowej, Szklarniowej, Sadowniczej, Owocowej i Łąkowej w m. Sierakowo.

W odpowiedzi na w/w pismo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu informuje, że uzgadnia zaproponowany projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w w/w ulicach w m. Sierakowo z następującą uwagą:

1. Dokumentacja powykonawcza z budowy kanalizacji powinna zawierać raport z inspekcji TVC.

Otrzymuje:

- Adresat
- a/a

Załącznik :

- 1 egz. projektu

DYREKTOR

Grzegorz Matyja