

Nasz znak: OD5/RD8/MUK/058533a/2020

Leszno, data: 11.03.2020 r.

Wasz znak: BZD.7252.11.2020
Data: 27.03.2020 r.

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ					
Dział Usługi Klienta					
ON	FB	ESS	SO	ZPIF	OHP
Wpł. 22. 04. 2020					PPA
					ZK
AIK	SPR	IK	ZD	PIKS	BP
Nr rej. 7073 Zał. 7emula					

Urząd Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.03.2020 r., w sprawie uzgodnienia planowanej budowy drogi w m. Sierakowo ul. Sadownicza ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno informuje, że przychyliła się do Państwa wniosku anulując warunki nr MUK/058533a/2020 z dn. 11.03.2020 r. oraz uzgadniając przebudowę odcinka ul. Sadowniczej w Sierakowie – etap II z uwagami podanymi poniżej.

1. Zachować odległości projektowanej przebudowy ulicy od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. Na czas trwania robót urządzenia elektroenergetyczne należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się. W miejscach występujących kolizji na kablach zabudować rury osłonowe. Na czas prowadzonych prac, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia.
3. Zwrócić uwagę na wysokość posadowienia złącz kablowych, aby możliwy był właściwy dostęp do urządzeń energetycznych znajdujących się wewnątrz w/w złącz w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.
4. Przy wytyczaniu tras zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne urządzenia elektroenergetyczne.
5. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzić ręcznie.
6. Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno.
7. Przed przystąpieniem do pracy w pobliżu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi należy zachować odległości bezpieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.
9. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania w pobliżu linii napowietrznych robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem linii. Praca powinna odbywać się za odpłatnością pod nadzorem Enea Operator lub podmiotu wskazanego przez Enea Operator. Nie wyklucza się konieczności wyłączenia linii na koszt Inwestora.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:
Wiktor Kaźmierczak
Tel. 65-31-521-89

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny - 1 egz.

K/o:

1. RD-8/ZM/MU-a/a.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
Dariusz Wainiewski

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl